



ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПРОКУРАТУРА РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ  
ПРОКУРАТУРА ГИАГИНСКОГО РАЙОНА

УРЫСЫЕ ФЕДЕРАЦИЕМ ИПРОКУРАТУР  
АДЫГЭ РЕСПУБЛИКЭМ ИПРОКУРАТУР  
ДЖЭДЖЭ РАЙОНЭМ ИПРОКУРАТУР

ул. Кооперативная, 37,  
Республике Адыгея, Гиагинский район,  
ст. Гиагинская, 385600.  
тел. (87779) 9-71-56

20.08.2020 № 3-23-2020 /179

Заведующей МБДОО № 1  
«Чебурашка»

Беленко А.Б.

ул. Ленина, д. 196, ст. Гиагинская,  
Гиагинский район, Республика Адыгея

## ПРЕДСТАВЛЕНИЕ об устранении нарушений законодательства

Прокуратурой района во исполнение задания прокуратуры Республики Адыгея проведена проверка исполнения законодательства, регламентирующего функционирование и обеспечение безопасности объектов электросетевого хозяйства, а также соблюдения прав потребителей.

На основании ч. 1 ст. 4 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» нормативные правовые акты в области государственного регулирования отношений в сфере электроэнергетики принимаются в соответствии с федеральными законами Правительством Российской Федерации и уполномоченными им федеральными органами исполнительной власти.

В силу данных требований Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.05.2008 № 400 утверждено «Положение о Министерстве энергетики Российской Федерации» (далее – Положение)

Согласно Положению Министерству энергетики РФ (далее – Министерство) передана часть полномочий по государственному регулированию отношений в сфере электроэнергетики.

В развитие норм, закрепленных в указанных нормативных правовых актах, приказом Министерства от 19.06.2003 № 229 утверждены Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (далее – Правила).

Согласно п. 1.1.4. Правил каждый работник отрасли в пределах своих функций должен обеспечивать соответствие устройства и эксплуатации оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей правилам техники безопасности и пожарной безопасности.

Министерством топлива и энергетики РФ утверждены 06.10.1999 Правила устройства электроустановок ПУЭ. Главы 6.1-6.6, 7.1, 7.2. (далее – ПУЭ)

При проведении проверки МБДОО № 1 «Чебурашка» установлено, что в нарушение п.п. 1.2.3., 1.2.7 Правил, отсутствует ответственный за

3\*000137

электрохозяйство организации и его заместитель.

В нарушение п. 1.2.1. Правил, отсутствует электротехнический персонал в объеме, обеспечивающий безопасную эксплуатацию электроустановок. Отсутствует договор со специализированной организацией об эксплуатации электроустановок.

В нарушение п. 1.4.4. Правил, неэлектротехническому персоналу не присвоена группа 1 по электробезопасности, отсутствует перечень профессий и рабочих мест, требующих присвоения 1 группы. Отсутствует журнал учета присвоения группы 1 по электробезопасности.

В нарушение п.п. 1.2.1., 1.2.2., 1.2.3. приложения № 8 Правил, не обеспечено укомплектование электроустановок испытанными защитными средствами согласно нормам комплектования. Отсутствует журнал учета и испытаний электрозащитных средств. Отсутствует закрепленное место для хранения средств защиты.

В нарушение п. 1.2.2. приложения № 3 Правил, не обеспечено своевременное проведение профилактических испытаний электрооборудования.

В нарушение п. 7.1.34. ПУЭ, в административном здании применяются провода и кабели с алюминиевыми жилами.

В нарушение п. 7.1.36. ПУЭ, линии групповой сети выполнены в двухпроводном исполнении.

Вышеуказанные обстоятельства являются нарушением требований законодательства Российской Федерации.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации»,

### ТРЕБУЮ:

1. Рассмотреть настоящее представление, принять меры к устранению выявленных нарушений законодательства, причин и условий им способствующих, недопущению их в последующем.

2. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности виновных должностных лиц.

3. Представление рассмотреть с участием представителя прокуратуры Гиагинского района.

4. О результатах рассмотрения представления сообщить в прокуратуру Гиагинского района в письменной форме в месячный срок со дня получения представления, с приложением копии приказов о наказании.

Прокурор района  
старший советник юстиции

А.А. Зобнин

Прокурору Гиагинского района  
старшему советнику юстиции  
Зобнину А.А.  
Заведующей МБДОО №1 «Чебурашка»  
ст. Гиагинской  
Беленко А.Б.  
проживающей по адресу:  
ст. Гиагинская, улица Красная, 166  
тел. 8 928-471-25-24

Администрация МБДОО №1 «Чебурашка» станицы Гиагинской сообщает, что во исполнение Представления №3-23-2020/179 от 20.08.2020 г. об устранении нарушений законодательства в МБДОО №1 «Чебурашка» ст. Гиагинской проведены следующие мероприятия:

- Представление рассмотрено на заседании Совета ДОО с участием представителей прокуратуры старшего помощника прокурора Пиотровской Л.И., помощника прокурора П.В.Беданкова;
- В соответствии п.п. 1.2.3., 1.2.7. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, назначен ответственный за электрохозяйство организации и его заместитель.
- В соответствии п.п. 1.2.1. Правил, в штат детского сада включен техник-энергетик;
- В соответствии п.п. 1.4.4. Правил, заведен журнал учета присвоения группы 1 по электробезопасности, составлен перечень профессий и рабочих мест, требующих присвоения 1 группы.
- В соответствии п.п. 1.2.1., 1.2.2., 1.2.3. Правил, заведен журнал учета и испытания электрозащитных средств;
- В соответствии п.п. 1.2.2. Правил, в августе 2020 года проведено профилактическое испытание электрооборудования;
- В соответствии п. 7.1.34, 7.1.36 ПУЭ подана заявка на финансовое обеспечение замены проводов и кабелей с алюминиевыми жилами в двухпроводном исполнении
- К дисциплинарной ответственности привлечен рабочий по обслуживанию здания Мамсиров А.Н.

Заведующая



А.Б.Беленко

